

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата поступления пробы: 22.09.2015г.





Дата начала исследования: 22.09.2015г.

Дата окончания исследования: 25.09.2015г.

НД регламентирующий показатели лабораторных исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 « Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения »

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	1	50	1 мл	МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 18963-73
2	ОКБ	0,6	Не должно быть	100 мл	
3	ТКБ	0,6	Не должно быть	100 мл	

## Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Дадаева А.У.	
Лаборант	Бериева А.К.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Хатуева Н.Б. Подпись 		
Ф.И.О. зам.руководителя ИЛЦ Алимханова Л.М. Подпись 		
общее количество страниц 3 :страница 3		

